



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО**

КТ бр. 1908/16

Іатум 30.05.2017. године

И И Ш

ДМ/

На основу чл. 284 ст. 1 тач. 3 ЗКП, доносим

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ кривична пријава оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд, Регионални центар „Југоисток“ Ниш, огранак „Електродистрибуција“ Ниш бр. 8П.0.0.0.-Д 10.23-50877/12-2016 од 23.02.2016. године поднета против Горана Голубовића из села Доње Трнаве, због кривичног дела скidaње и повреда службеног печата и знака из чл. 327 ст. 1 КЗ, јер не постоје основи сумње да се у радњама осумњиченог стичу елементи пријављеног нити било ког другог кривичног дела за које се гоњење предузима по службеној дужности.

Образложење

У кривичној пријави оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, Регионални центар „Југоисток“ Ниш, огранак „Електродистрибуција“ Ниш бр. 8П.0.0.0.-Д 10.23-50877/12-2016 од 23.02.2016. године се наводи да је осумњичени Горан Голубовић из Доње Трнаве, неовлашћено користио електричну енергију у периоду од 24.10.2014. године до 23.04.2015. године, тако што је распломбирао бројило бр. 66487 са ЕД бр 3306105023555, као осигураниг предмета, оштетио пломбу овлашћеног тела за оверавање мерила тзв. државну пломбу и извршио неовлашћено прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем самовласним прикључењем на ЕД мрежу. Даље је наведено да су овлашћена лица Дирекције за мере и драгоцене метале дана 28.10.2015. године извршила ванредни метрологички надзор и констатовали записником да је државни жиг оштећен и о томе обавестили „Електродистрибуцију“ Ниш, која је провером на лице места то и констатовала својим записником о извршеној контроли дана 07.12.2015. године.

Уз кривичну пријаву достављени су записник о техничкој контроли прикључка и мерног места К-1 бр. 0067930 од 07.04.2015 године, записник о неовлашћеном коришћењу електричне енергије К-2 бр. 000468 од 07.12.2015. године, записник о искључењу објекта са дистрибутивног електроенергетског система К-36 бр. 012733 од 07.12.2015 године из који се утврђује да је по налогу Дирекције за мере и драгоцене метале утврђене неправилности и да је објекат искључен на стуб.

Из записника Министарства привреде Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд бр.393-3/2-03-89 од 28.10.2015. године, се утврђује да је комисија наведене дирекције приликом надзора дана 28.10.2015. године за мерило бр. 66487/96 констатовано да је рок важења државног жига истекао 31.12.2008. године и да је државни жиг оштећен и привремено је забрањена употреба мерила до отклањања утврђених неправилности.

Ради провере навода из кривичне пријаве поднет је захтев за прикупљање потребних обавештења Полицијској управи у Нишу и захтев за пружање потребних обавештења Дирекцији за мере и драгоцене метале.

Од стране МУП ПУ Ниш дана 03.02.2017. године достављени су записник о

контроли прикључка и мernog места K-1 од 23.04.2015. године где у напомени стоји да је броило затечено уредно пломбирano и да је исправно стање броила, или да је због државне пломбе потребан ванредни технички надзор.

Из дописа Дирекције одсек за контролу Ниш од 10.04.2017. године је утвђено да приликом вршења метролошког назора овлашћена лица Дирекције нису извршили фотографисање жигова на предметном бројилу електричне енергије, као и да пре 28.10.2015. године није вршен метролошки надзор над предметним бројилом.

Осумњичени Горан Голубовић је у својој обрани навео да нису тачни налоди из кривичне пријаве, да у Доњој Трнави имају викендицу у којој нико не живи, већ само његов отац повремено одлази. Од 1996. године када је прикључена електрична енергија на том објекту, електрична енергија никада није била искључена и никада се он није самовласно прикључио. Даље је навео да он није оштетио никакву пломбу, и да електрична енергија никада није била искључена, као и да су месечни рачуни за електричну енергију веома мали и да су исте редовно плаћали те да није имао разлога да било шта дира око бројила. Даље је навео да није присуствовао контролама које су обављали радници „Електродистрибуције“ и Дирекције за мере и драгоцене метале. Доставио је најпре у полицији целокупну документацију везану за контролу објекта и из исте се јасно види да радници „Електродистрибуције“ нису правилно утврдили чињенично стање јер на записнику од 23.04.2015. године стоји да је затечено уредно броило и да је оловна пломба исправна, да је исправно стање броила и да је због државне пломбе потребан ванредни-технички надзор или да није утврђена никаква неправилност нити је констатовано да су државне пломбе оштећене. Додао је да је након контроле од стане Дирекције за мере и драгоцене метале дана 28.10.2015. године, он фотографисао броило и да се из тих фотографија види да никаква пломба није оштећена и да се државна пломба налази на бројилу, као и да је такво стање броила и данас. Након искључења електричне енергије иста му није прикључена јер је поднео захтев „Електродистрибуцији“ да га поново прикључе, јер није ништа непрописно учинио, а да је нешто нелегално учинио он би и сада након искључења електричне енергије поново прикључио електричну енергију или он то није учинио. Приложио је као доказ фотографију државне пломбе са бројила коју је он сликао.

Кривично дело скидање и повреда службеног печата и знака из члана 327 ст. 1 КЗ врши лице које скине или повреди службени печат или знак који је овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета.

С обзиром на то да су од стране привредног друштва „Електродистрибуција“ Ниш достављени записници да је пријављеном Горану Голубовићу дана 07.12.2015. године електрична енергија искључена и то искључењем везе на стубу, а да пре тога електрична енергија није искључена, сматрам да нема доказа да се осум. Горан Голубовић самовласно прикључио на електродистрибутивни систем како је то нанедено у кривичној пријави. Такође сматрам да нема доказа да је осум. Горан Голубовић оштетио државни жиг. Наиме, записником Дирекције за мере и драгоцене метале од 28.10.2015. године је констатовано да је рок важења државног жига истекао 31.12.2008. године и да је државни жиг оштећен, међутим није наведено у чему се састоји то оштећење нити је исто фотографисано. Са друге стране, осум. Горан Голубовић је негирао да је оштетио државни жиг, а не постоји ни један други доказ на основу кога би се напоредно или посредно утврдило да је државни жиг оштетио Горан Голубовић.

Имајући у виду напред наведено сматрам да нема доказа да је осумњичени извршио кривично дело скидање и повреда службеног печата и знака из члана 327 ст.1 КЗ нити било које друго кривично дело за које се тоњење предузима по службеној дужности.

**ЗАМЕНИК
ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА**
Драгољуб Миладиновић

Д. Миладиновић